

平成 25 年度広島県職員採用試験 専門試験問題（記述式）

（職業訓練指導員〔電気工事科〕）

問題 1 単相 3 線式電路に施設する漏電遮断器を中性線欠相保護機能付きにする理由を述べよ。

問題 2 連続負荷を有する低圧分岐回路の負荷容量を決定する場合，連続負荷で定格電流の 80%以下にする理由を 2 つ以上述べよ。(20[A]の配線用遮断器に 20[A]定格の機器を使用できない。)