

温室効果ガス削減実施状況報告書

1 事業の概要

(1) 事業所の名称

株式会社イズミ ゆめタウン呉

(2) 事業所の所在地

広島県呉市宝町5-10

(3) 業種

5611 百貨店, 総合スーパー

2 計画の期間

本計画の期間は、平成29年度を基準年度とし、平成30年度から令和4年度までの5年間とする。

### 3 温室効果ガスの総排出量に関する数量的な目標の達成状況

《排出量を削減目標とする場合》

単位：排出量 (t-CO<sub>2</sub>)，削減率 (%)

温室効果ガスの種類	基準年度実績排出量 (a)		目標年度		計画期間の実績			
	平成 29年度	令和 4年度	上段：見込量 (b)	下段：削減率 (c)	(上段：実排出量 (d)，下段：削減量の対基準年度比 (e))			
	平成 29年度	令和 4年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	
エネルギー起源CO <sub>2</sub>	5,790	5,500 (5.0)	5,520 4.7	5,002 13.6	100.0	100.0	100.0	
非エネルギー起源CO <sub>2</sub>		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
メタン		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
一酸化二窒素		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
その他温室効果ガス		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
温室効果ガス実排出量総計	5,790	5,500 (5.0)	5,520 4.7	5,002 13.6	100.0	100.0	100.0	
温室効果ガスみなし排出量								
実績に対する自己評価	外調機にインバーター設置し外調機・熱源の使用量がお幅に削減した							

※ 削減率(c) = ((b)-(a))/(a) × 100 削減量の対基準年度比(e) = ((a)-(d))/(a) × 100

《原単位を削減目標とする場合》

原単位算定に用いた指標：

建物延床面積 × 営業時間 (m<sup>2</sup>\*h)

温室効果ガスの種類	基準年度の実績 (a)		目標年度		計画期間の実績			
	平成29年度	令和4年度	上段：目標 (b)	下段：削減率 (c)	(上段：原単位実績 (d)，下段：削減量の対基準年度比 (e))			
	平成29年度	令和4年度	平成30年度	令和元年度	令和2年度	令和3年度	令和4年度	
エネルギー起源CO <sub>2</sub>	0.01900	-100.0	0.01811 4.7	0.01641 13.6	100.0	100.0	100.0	
非エネルギー起源CO <sub>2</sub>		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
メタン		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
一酸化二窒素		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
その他温室効果ガス		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
温室効果ガス排出量総計		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	
エネルギー消費原単位 (原油換算k1)	0.00709	-100.0	0.006985 1.5	0.00685 3.4	100.0	100.0	100.0	
実績に対する自己評価	外調機にインバーター設置し外調機・熱源の使用量がお幅に削減した							

※ 削減率(c) = ((b)-(a))/(a) × 100 削減量の対基準年度比(e) = ((a)-(d))/(a) × 100

#### 4 温室効果ガスの排出の抑制に係る具体的な取組の実施状況

##### ○ 温室効果ガスの排出抑制に向けた取組み

	項目	削減量等	具体的な取組み
1	電気使用量の削減	電気使用量の1%削減	<ul style="list-style-type: none"> <li>・冷房温度の適正管理(熱源設備運用改善)</li> <li>・外調機インバーターにCO2制御導入</li> <li>・食品冷凍機の取替</li> <li>・パッケージエアコンの更新</li> </ul>
2			
3			
4			

##### ○ 温室効果ガスみなし排出量の抑制に関する取組み (環境価値の活用等)

	種類	合計量
1	なし	
2		
3		

##### ○ その他の取組み

	項目	削減量等	具体的な取組み
1	なし		
2			
3			

※ 環境に配慮した実践的な取組みなどをされていれば記入してください。