

(一)河戸豊栄線 道路災害復旧工事 (東広島市河内町宇山) 広島県

【被災概要】

〈概要〉

被災日時:令和2年7月14日(火)6時頃

被災箇所:東広島市河内町宇山

被災内容:幅 約20m, 高さ 約15m
崩壊流出土砂量約450m³

〈人的被害状況〉

死者 2名

〈その他被害状況〉

全壊 家屋 2戸

道路(県道 河戸豊栄線) L=20m



【災害復旧工事 概要】

工事名:(一)河戸豊栄線

道路災害復旧工事

(令和2年災害第193号)

工事箇所:東広島市河内町宇山

工事内容:

復旧延長 L=43.0m

ジオテキスタイル工 A=419.0m²

排水構造物工 L=133.0m

路側防護柵工 L= 41.0m

アスファルト舗装工 A= 138.0m²

