

## 別紙

### 温室効果ガス削減実施状況報告書

#### 1 事業の概要

- (1) 事業所の名称  
電源開発株式会社 竹原火力発電所
- (2) 事業所の所在地  
広島県竹原市忠海長浜 2 - 1 - 1
- (3) 業種  
3 3 1 1 発電所

#### 2 計画の期間

本計画の期間は、平成19(2007)年度を基準年度とし、令和3(2021)年度から令和12(2030)年度までの10年間とする。

### 3 温室効果ガスの総排出量に関する数量的な目標の達成状況

《排出量を削減目標とする場合》

排出量を参考値として記載しています。

単位：排出量 (t-CO<sub>2</sub>)，削減率 (%)

温室効果ガスの種類	基準年度実排出量(a)	目標年度 上段：見込量 (b) 下段：削減率 (c)	計画期間の実績 (上段：実排出量(d)，下段：削減量の対基準年度比(e))				
	平成19年度 (2007)	令和 年度 ( )	令和 年度 ( )	令和 年度 ( )	令和 年度 ( )	令和 年度 ( )	令和 3年度 (2021)
エネルギー 起源CO <sub>2</sub>	482,000						413,624
非エネルギー 起源CO <sub>2</sub>							
メタン	11						16
一酸化二窒素	200,000						12,400
その他 温室効果ガス							
温室効果ガス 実排出量総計	682,011						426,040
温室効果ガス みなし排出量							
実績に対する 自己評価							

※ 削減率(c) = ((b) - (a)) / (a) × 100 削減量の対基準年度比(e) = ((a) - (d)) / (a) × 100

《原単位を削減目標とする場合》

原単位算定に用いた指標： 発電電力量 (MWh)

温室効果ガスの種類	基準年度の実績(a)	目標年度 上段：目標(b) 下段：削減率 (c)	計画期間の実績 (上段：原単位実績(d)，下段：削減量の対基準年度比(e))				
	平成19年度 (2007)	令和 年度 ( )	令和 年度 ( )	令和 年度 ( )	令和 年度 ( )	令和 年度 ( )	令和 3年度 (2021)
エネルギー 起源CO <sub>2</sub>	0.073						0.050 31.5
非エネルギー 起源CO <sub>2</sub>							
メタン	0.000						0.000 0.0
一酸化二窒素	0.030						0.001 96.7
その他 温室効果ガス							
温室効果ガス 総排出量	0.103						0.051 50.5
エネルギー消費原 単位 (原油換算 kl)	0.280						0.235 16.1

実績に対する 自己評価		<p>①目標年度の目標値について 当発電所の原単位数値は、当該年度の電力需給状況による設備の利用率および燃料性状により大きく変動することから、目標数値設定が困難であるため設定していません。</p> <p>②令和3年度 発電電力量：8,335,000 MWh（原単位算定に用いた指標）</p> <p>③令和3年度実績に対する評価について 高効率プラントの新1号機運開（2020年6月）により、削減量が大きくなっています。特に一酸化二窒素については、2号機（流動床ボイラー廃止（2019年6月）による削減効果によるものです。</p>
----------------	--	--

※ 削減率(c) =  $(b) - (a) / (a) \times 100$       削減量の対基準年度比(e) =  $(a) - (d) / (a) \times 100$