

令和5年度事業者によるダイオキシン類測定結果個表（広島市、福山市、呉市、三次市、庄原市、東広島市及び大崎上

○排水

工場・事業場名	所在地	特定施設種類	測定結果（R5年度）		排出基準	備 考
			排水濃度 (pg-TEQ/L)	採取 年月日	(pg- TEQ/L)	
中国化薬(株)江田島工場	江田島市	廃ガス洗浄施設	0.0014	R5.6.19	10	