

# 学校別特記仕様書

広島県電気設備保安管理業務仕様書（令和 5 年版）「4 保安管理業務の対象」に掲げる電気工作物は、次のとおりとする。

- 1 事業場の名称 広島県立広島南特別支援学校
- 2 事業場の所在地 広島市中区吉島東二丁目 10 番 33 号 外
- 3 電気設備の概要
  - (1) 本館側電気設備（広島市中区吉島東二丁目 10 番 33 号）
    - ・ 需要設備容量 受電設備容量 200 kVA 受電電圧 6,600V
    - ・ 受変電設備 屋外 キュービクル式 1 箇所
    - ・ 電気室等の数量 1 箇所
  - (2) 寄宿舍側電気設備（広島市中区吉島東二丁目 11 番 18 号）
    - ・ 需要設備容量 受電設備容量 150 kVA 受電電圧 6,600V
    - ・ 非常用発電機 発電出力 32 kW 電圧 220V
    - ・ 受変電設備 屋外 キュービクル式 1 箇所
    - ・ 電気室等の数量 1 箇所
- 4 添付資料  
屋内配平面図、高圧受電設備単線結線図・配置図
- 5 点検頻度  
業務仕様書別紙 1 による。  
ただし、令和 10 年度の年次点検時に、精密点検を併せて実施する。
- 6 履行期間中に予定されている工事期間  
予定なし