

昇降機保守点検業務 学校別特記事項

1 学校名

広島県立広島観音高等学校

2 実施時間帯

・ 平日(開庁日:月曜日～金曜日(祝祭日を除く))

..... 9 時 00 分 ～ 16 時 30 分

3 業務の実施

(1) 業務に密接に関連する別契約の業務等【Ⅰ1.4.4】

・ なし

(2) 立会いを要する行事等【Ⅰ1.4.5】

・ なし

4 定期点検及び保守業務

点検項目及び点検内容

項 目	特記事項
エレベーター (中館 1 号機)	<p>・ 油圧式エレベーター【Ⅱ7.2.8】.....</p> <p>① 契約方式 P O G 契約.....</p> <p>② 遠隔点検 実施しない (周期 A).....</p> <p>③ 点検周期 周期 A.....</p> <p>④ 運転状況 通常.....</p> <p>⑤ 適用法令 建築基準法.....</p> <p>性能検査等 実施しない.....</p>
エレベーター (西館 1・2 号機)	<p>・ ロープ式エレベーター (マイコン制御)【Ⅱ7.2.5】、【Ⅱ7.2.7】.....</p> <p>① 契約方式 P O G 契約.....</p> <p>② 遠隔点検 実施しない.....</p> <p>③ 点検周期 周期 A.....</p> <p>④ 運転状況 通常.....</p> <p>⑤ 適用法令 建築基準法.....</p> <p>性能検査等 実施しない.....</p> <p>⑥ 非常用エレベーター 兼ねない.....</p>

5 その他

(1) 発注者が処理を負担する業務の実施に伴い発生した廃棄物【Ⅰ1.5.1】

..... なし

(2) 支給材料【Ⅱ1.1.6】

..... なし

(別紙)

中館エレベーター 1号機

(平成7年3月設置)

項 目	摘 要
メーカ名	日本エレベーター製造
台 数	1台
積 載 容 量	750Kg (定員 11 名)
機 種	油圧式 乗兼車いす用 HP-11-C045
操 作 方 式	油圧式乗合全自動運転方式 (マイコン制御)
速 度	45m/min
停 止 箇 所	3 箇所 (1 ～ 3 階)
か ご 寸 法	間口 1400mm 奥行き 1350mm 出入口幅 900mm 出入口高さ 2100mm
綱	14mm×3
戸 閉 方 式	中央開き 2 枚戸
電 動 発 電 機	—
巻 上 電 動 機	A C 15KW
付 加 仕 様	同時通話式インターホン 遠隔監視診断装置用インターフェース付 かご天井：カスタム、ビジョンガラス (全階) 付、車いす仕様付 地震時管制運転 (S 波) 付、火災管制運転付、停電時自動着床装置 付、オートアナウンス装置、建設省仕様平成 5 年度版適用

西館エレベーター 1・2号機

(平成12年3月設置)

項 目	摘 要
メーカ名	日本エレベーター製造
台 数	2台
積 載 容 量	750Kg (定員 11 名)
機 種	乗用 P11-C0-45 (車いす仕様 1号機のみ)
操 作 方 式	方向性乗合全自動方式
速 度	45m/min
停 止 箇 所	5 箇所 (1 ～ 5 階)
か ご 寸 法	間口 1400mm 奥行き 1350mm 出入口幅 900mm 出入口高さ 2100mm
綱	12mm×各 4 本
戸 閉 方 式	中央開き 2 枚戸
電 動 発 電 機	—
巻 上 電 動 機	4.5KW 以上
付 加 仕 様	地震管制装置 (S 波)・火災時管制運転装置・停電時管制運転装置 停電時自動着床装置・身障者対策・オートアナウンス・点字