

資料提供
 令和8年4月20日
 課名：河川課
 担当者：菊田
 内線：3928
 直通電話：082-513-3931

河川水位に関する誤情報発信について

1 要旨

広島県河川防災情報システムで公開している 19 水位観測所において、4月20日（月）9時20分に氾濫危険水位超過したという誤情報が広島県防災 WEB を経由して、広島県防災情報メール通知サービスやLアラート（災害情報共有システム）に送信され、通知された。
 なお、9時30分以降は正常値に戻っている。

2 原因

広島県河川防災情報システムの通信処理サーバーのメモリ不足により、水位データ演算に不具合が発生し異常値が算出されたのではないかと見ており、詳細については調査中。

3 発生状況

（水位超過観測所一覧）

事務所名	河川名	基準観測局	計測水位 (m)	氾濫危険水位 (m)
呉支所	黒瀬川	町田	99.88	3.45
庄原支所	西城川	高	99.97	2.6
東広島支所	入野川	中島	99.89	1.75
北部建設事務所	神野瀬川	藤兼	99.56	3.5
北部建設事務所	馬洗川	岡田	99.84	3.5
三原支所	仏通寺川	本郷	99.69	2.15
西部建設事務所	京橋川	段原	2.89	2.15
三原支所	菅川	菅川橋	99.86	2.15
東広島支所	三津大川	三津	99.7	1.55
廿日市支所	御手洗川	宮内	99.83	2.2
廿日市支所	永慶寺川	水ノ越	99.79	1.45
東部建設事務所	本郷川	今津	99.27	1.15
三原支所	藤井川	美之郷	99.98	2.2
三原支所	天井川	沼田東	99.95	1.9
安芸太田支所	志路原川	春木	99.55	1.65
東部建設事務所	出口川	大黒	99.58	1.15
東部建設事務所	吉野川	万能倉	99.99	1.5
東部建設事務所	加茂川	中野	99.98	1.4
北部建設事務所	三篠川	向原	99.4	1.15
西部建設事務所				

異常値

（水位超過表示画面）

月/日 時:分	水位 町田 [m]	雨量 郷管	
		10分 [mm]	累加 [mm]
04/20 06:10	0.01 →	0.0	0.0
06:20	0.01 →	1.0	1.0
06:30	0.01 →	0.0	1.0
06:40	0.01 →	0.0	1.0
06:50	0.01 →	0.0	1.0
07:00	0.01 →	0.0	1.0
07:10	0.00 ↓	0.0	1.0
07:20	-0.01 ↓	0.0	1.0
07:30	-0.02 ↓	0.0	1.0
07:40	-0.04 ↓	0.0	1.0
07:50	-0.05 ↓	0.0	1.0
08:00	-0.07 ↓	0.0	1.0
08:10	-0.08 ↓	0.0	1.0
08:20	-0.09 ↓	0.0	1.0
08:30	-0.10 ↓	0.0	1.0
08:40	-0.10 →	0.0	1.0
08:50	-0.11 ↓	0.0	1.0
09:00	-0.12 ↓	0.0	1.0
09:10	-0.12 ↓	0.0	1.0
09:20	99.88 →	--	--
09:30	-0.12 ↓	0.0	1.0
09:40	-0.09 ↑	0.0	1.0
09:50	-0.01 ↑	0.0	1.0
10:00	0.06 ↑	0.0	1.0

4 対応状況

誤情報が送付された防災情報通知メールアドレスの登録者に対し、危機管理課が10時44分に河川水位観測情報の誤報についてのお詫びのお知らせを行っている。

5 今後の対応

発生した原因の詳細について、速やかに調査を行い再発防止に努める。